

Operativni plan – Distribucijsko područje Vinkovci

Vinkovački vodovod
i kanalizacija d.o.o.
Dragutina Žanića - Karle 47 a Vinkovci

Broj:

OPERATIVNI PLAN

**INTERVENTNIH MJERA ZA SLUČAJ IZNENADNOG I
IZVANREDNOG ZAGAĐENJA VODE NA DISTRIBUTIVNOM
PODRUČJU VINKOVCI
- AŽURIRANI**

Vinkovci, rujan 2010. godine

SADRŽAJ:

1. UVOD
2. PREVENTIVNE MJERE
3. MOGUĆI UZROCI I OPSEG IZNENADNOG I IZVANREDNOG ZAGAĐENJA
4. STUPANJ UGROŽENOSTI
5. INTERVENTNE MJERE U SLUČAJU IZNENADNOG ZAGAĐENJA
6. OBIM I NAČIN PROVOĐENJA INTERVENTNIH MJERA
7. INTERVENTNE MJERE
 - 7.1.ORGANIZACIJA PROVOĐENJA INTERVENTNIH MJERA
 - 7.2.ODGOVORNOST ZA PROVOĐENJE INTERVENTNIH MJERA
 - 7.3.OBAVJEŠTAVANJE I INFORMIRANJE
 - 7.4.PROVOĐENJE INTERVENTNIH MJERA
 - 7.5.DJELATNICI KOJI SUDJELUJU U PROVOĐENJU INTERVENTNIH MJERA
 - 7.6.STROJEVI I OPREMA
8. PROVOĐENJE INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJU NASTUPANJA NEPOVOLJNIH HIDROLOŠKIH PRILIKA
9. PROVOĐENJE INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJU NASTUPANJA IZVANREDNIH PRILIKA
10. FINANCIRANJE PROVOĐENJE INTERVENTNIH MJERA
11. STUPANJE NA SNAGU I PRIMJENA OPERATIVNOG PLANA
12. PRILOZI

Temeljem Zakona o vodama (NN br. 159/09), te odredbi državnog plana za zaštitu voda (NN br. (8/99) Nadzorni odbor "Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije" d.o.o. u Vinkovcima, Dragutina Žanića- Karle 47a, donosi:

OPERATIVNI PLAN

INTERVENTNIH MJERA ZA SLUČAJ IZNENADNOG I IZVANREDNOG ZAGAĐENJA VODE NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU VINKOVCI

1. UVOD

Ovim Operativnim planom interventnim mjera utvrđuju se potrebne mjere i zadaci, te druge aktivnosti koje će provoditi "Vinkovački vodovod i kanalizacija" d.o.o. Vinkovci u slučaju izvanrednog i iznenadnog zagađenja voda i nastupanja izvanrednih prilika na distributivnom područje Vinkovci.

Operativni plan sadrži:

- Procjenu o mogućim uzrocima, opsegu i opasnosti od iznenadnog i izvanrednog zagađenja, te preventivne mjere za sprečavanje nastajanje iznenadnog zagađenja,
- Procjena ugroženosti voda od iznenadnog zagađenja,
- Organizacija postupka, obim i način provedbe mjera u slučaju iznenadnog i izvanrednog zagađenja,
- Odgovorne osobe i potrebne stručne zaposlenike u provedbi mjera,
- Opremu i sredstva za provedbu mjera,
- Potrebu sudjelovanja drugih fizičkih i pravnih osoba u provedbi potrebnih mjera (intervencija)
- Program osposobljavanja zaposlenika i stručnih osoba za primjenu mjera,
- Program provjere provedbe Operativnog plana,
- Način i sredstva informiranja o iznenadnom zagađenju

2. PREVENTIVNE MJERE

Pod preventivnim mjerama, koje se provode svakodnevno u okviru djelatnosti vodoopskrbe, temeljem zakonskih i drugih obveza, a u cilju zaštite voda od eventualnog zagađivanja ili njegovog blagovremenog otkrivanja i otklanjanja, smatraju se posebno slijedeće mjere i aktivnosti:

- sustavno i interventno vršenje analiza voda na cijelom vodoopskrbnom sustavu u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 46/08)
- sustavno praćenje kvalitete podzemnih voda na vodocrpilištima koje koristi "Vinkovački vodovod i kanalizaciju" d.o.o., Vinkovci

- sustavno praćenje razine i kvalitete podzemnih voda na opažačkoj mreži piezometara na priljevnom području vodocrpilišta
- stalni nadzor i održavanje sanitarne zaštite izvorišta, objekata, postrojenja i uređaja vodocrpilišta i vodoopskrbnog sustava, a u skladu sa Pravilnikom i Planom održavanja i u skladu s Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta,
- provođenje svih ostalih mjera, s ciljem unapređenja i kvalitetnog provođenja zaštite voda od zagađenja, zaštite na radu i dr.

3. MOGUĆI UZROCI I OPSEG IZNENADNOG I IZVANREDNOG ZAGAĐENJA

Potencijalni izvori i mogući uzroci iznenadnog i izvanrednog zagađenja podzemnih voda distributivnog područja Vinkovci su:

- površinska zagađenja uže zaštitne zone vodocrpilišta od nepravilne obrade poljoprivrednih površina,
- zagađenja od industrijskih objekata smještenih u bližoj i daljoj okolini vodocrpilišta,
- zagađenje kao posljedica akcidentnih situacija na prometnim objektima smještenim u bližoj i daljoj okolini vodocrpilišta postojeće i buduće prometnice,
- zagađenja od havarija na kanalskim mrežama naselja i magistralnih kolektora, smještenih u blizini vodocrpilišta,
- zagađenja od vodotoka- rijeka Bosut, Vuka, Spačva, Berava,
- zagađenja uzrokovana nepovoljnih hidrološki, prilikama,
- zagađena uzrokovana izvanrednim prilikama (elementarne nepogode, ratne prilike i dr.),
- zagađenja uzrokovana kemikalijama(kiseline, lužine, otopine, soli, nafta, i dr.)

4. STUPANJ UGROŽENOSTI

Ovisno o stupnju i opsegu iznenadnog i izvanrednog zagađenja, odnosno ugroženosti kvaliteta površinskih i podzemnih voda proglašavaju se stupnjevi ugroženosti od iznenadnog i izvanrednog zagađenja.

PRVI STUPANJ UGROŽENOSTI proglašava se kada u vodni okoliš dospije manja količina opasnih ili drugih tvari koji uzrokuju zagađenje. Brzom primjenom potrebnih mjera može se spriječiti širenje zagađenja. Ne očekuju se veće posljedice po ekološku funkciju i za njenu uporabu. Postupa se u skladu s mjerama sadržanim u županijskom planu za zaštitu voda.

DRUGI STUPANJ UGROŽENOSTI proglašava se kada dođe do većeg zagađenja vodotoka, podzemnih ili površinskih voda i zemljišta na priljevnom području koje se koristi za vodoopskrbu stanovništva. Kada su kod takvog zagađenja ugroženi zdravlje i životi ljudi ili se uzrokuju štete većeg opsega, tada se izvanredno zagađenje vode smatra elementarnom nepogodom.

TREĆI STUPANJ UGROŽENOSTI se proglašava kada su u vodni okoliš dospjele količine opasnih ili drugih tvari koje uzrokuju zagađenje s mogućim prekograničnim posljedicama na susjedne županije. Brzom primjenom potrebnih mjera može se spriječiti

širenje zagađenja, ali su ugroženi izvori pitke vode ili drugi izvori namijenjeni za razno korištenje voda i priobalnog mora. Posljedice po ekološku funkciju voda, kao i njenu uporabu su velike i potrebno je proglasiti mjere zabrane korištenja voda, postupa se u skladu s mjerama sadržanim u Državnom planu za zaštitu voda.

5. INTERVENTNE MJERE U SLUČAJU IZNENADNOG ZAGAĐENJA

U slučaju iznenadnog zagađenja voda, ovisno o stupnju ugroženosti provode se slijedeće interventne mjere:

- obavještavanje nadležnih organizacija i institucija o iznenadnom zagađenju prema shemi danoj u prilogu 1,
- mjere sprečavanja širenja zagađenja i prodora štetnih zagađenja i prodora štetnih tvari iz javnog sustava odvodnje,
- utvrđivanje uzroka, počinitelja, vrste i opsega zagađenja, u slučaju da zagađenje dolazi iz javnog sustava odvodnje,
- uklanjanje uzroka, sprečavanje širenja i saniranje zagađenja, javnog sustava odvodnje,
- uklanjanje gore navedenih štetnih tvari s prostora zagađenja, te praćenje širenja zagađenja, iz sustava javne odvodnje,
- uklanjanje gore navedenih štetnih tvari s prostora zagađenja i njihovo deponiranje na sanitarne deponije ili odvoz na postrojenja za preradu i uništavanje otpada,
- preventivne mjere uključivo pojačana dezinfekcija pike vode i u krajnjem slučaju ograničavanja i eventualno potpuni prekid vodoopskrbe,
- u koliko dođe do prekida rada vodoopskrbnog sustava dulje od 8 sati organizira se vodoopskrba pučanstva prema posebnom planu za vodoopskrbu u izvanrednim prilikama.

U slučaju iznenadnog zagađenja počinitelj ili poduzeće koje upravlja radnim prostorom, odnosno lokalne zajednice koja upravlja javnom površinom na kojem je nastalo zagađenje, neposredno poduzima potrebne interventne mjere saniranja i otklanjanja zagađenja u skladu sa svojim Operativnim planom.

Organizacija iz prethodnog stava i svaka druga osoba koja primijeti zagađenje dužna je bez odlaganja o tome obavijestiti Policijsku upravu Vinkovci (tel. 92) ili Državna uprava za zaštitu i spašavanje (tel. 112).

U slučaju iznenadnog zagađenja obavezno se obavještava i nadležni Gradski stožer civilne zaštite, koji je u tom slučaju nadležan za provođenje interventnih mjera prema svojim planovima.

6. OBIM I NAČIN SPROVOĐENJE INTERVENTNIH MJERA

Obim i način provođenja interventnih mjera rješenjem utvrđuje nadležna vodopravna inspekcija u suradnji sa sanitarnom inspekcijom i ovlaštenim laboratorijem.

Nadzor nad provođenjem istih također vrši nadležna vodopravna inspekcija, a kontrolu zdravstvene ispravnosti vode vrši ovlašten laboratorij koji određuje vodopravna i sanitarna inspekcija.

Organizacija provođenja interventnih mjera i obavještavanja provodi se prema shemi danoj u prilogu 1.

Poduzeće za obavljanje komunalnih djelatnosti u javnoj vodoopskrbi odnosno odvodnji u slučaju pojave iznenadnog zagađenja prema vlastitoj prosudbi i ovome planu višeg reda te nalogima vodopravne i sanitarne inspekcije u najkraćem vremenu pokreće sve aktivnosti za poduzimanje interventnih mjera.

Za incidentne situacije nastale u procesu korištenja ili rukovanje klorom (u plinovitom stanju) postupa se u skladu sa postojećim interventnim planom.

7. INTERVENTE MJERE

7.1. ORGANIZACIJA PROVOĐENJA INTERVENTNIH MJERA

"Vinkovački vodovod i kanalizacija" d.o.o. Vinkovci uz stalnu službu dežurstava i formira ekipu za intervencije kod iznenadnog zagađenja.

Ova ekipa organizira se iz postojećeg osoblja poduzeća, prvenstveno od PJ Održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže i PJ Eksploatacija, a sastoji se od:

1. Osobe zadužene za organizaciju i provođenje interventnih mjera, te koordinaciju svih radova kod provođenja istih,
2. Osobe zadužene za obavještanje i informiranje nadležnih institucija, te neposrednu suradnju s osobama iz tih institucija,
3. Rukovoditelja ekipe koji neposredno sudjeluje u provođenju interventnih mjera i njegovih zamjenika,
4. Stručni radnik – tehnolog koji neposredno sudjeluje u provođenju interventnih mjera
5. Ekipa za provođenje mjera sprečavanja širenja zagađenja, provođenja interventnih mjera i interventna vodoopskrba pučanstva (autocisterne, cisterne i dr.)
6. Strojevi i oprema za provođenje mjera sprečavanja širenja zagađenja, interventnih mjera i interventnu opskrbu stanovništva vodom (prema posebnoj specifikaciji)

7.2. ODGOVORNOST ZA PROVOĐENJE INTERVENTNIH MJERA

Odgovorna osoba za organizaciju i provođenje interventnih mjera, te koordinacija svih radova kod provođenja istih je

- predsjednik uprave poduzeća
a u njegovoj odsutnosti
- rukovoditelj PJ izgradnja
kao njegov zamjenik

7.3. OBAVJEŠTAVANJE I INFORMIRANJE

Za obavještanje i informiranje nadležnih organa i institucija, te neposrednu suradnju sa osobama iz tih ustanova i rukovoditelje ekipe za provođenje interventnih mjera zadužen je i odgovoran djelatnik na poslovima: rukovoditelj PJ Eksploatacije koji objedinjuje aktivnosti:

- prikupljanje osnovne i dodatne informacije o izvanrednom zagađenju,
- obavještava i informira nadležne organe i institucije po shemi koja se nalazi u prilogu 1 ovog plana,

neposredno surađuje sa osobama iz nadležnih organa i institucija, te osigurava dvosmjernu vezu svih sudionika,

7.4. PROVOĐENJE INTERVENTNIH MJERA

Za neposredno provođenje mjera određena je ekipa za provođenje interventnih mjera kojom rukovodi: rukovoditelj PJ Održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže, koji koordinira aktivnosti:

- neposredno rukovodi poduzimanjem mjera za sprečavanje širenja zagađenja njegovom lokalizacijom, te mjera otklanjanja uzorka i širenja zagađenja, kao i saniranje zagađenja,
- posredno provodi upute, naloge i rješenja nadležnih organizacija i institucija,
- u slučaju potrebe formira ekipu i provodi vodoopskrbu stanovništva prema planu za vodoopskrbu u izvanrednim prilikama

Odgovorna osoba, predsjednik uprave, može prema potrebi u ekipi za provođenje interventnih mjera uključiti i ostale djelatnike poduzeća "Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije".

Osnovne interventne mjere koje se poduzimaju kod pojave iznenadnog zagađenja su:

- angažiranje potrebnog ljudstva i mehanizacije, te doprema potrebnih sredstava, materijala, opreme i adsorbenata (slama, tresetina, piljevina i sl.),
- lokaliziranje područja zagađenja prikladnim barijerama (vreće pijeska, građe, plutače i dr.),
- isključenje dijelova sustava radi zaustavljanja širenja zagađenja,
- saniranje područja zagađenja,
- čišćenje i dezinfekcija učvršćenih površina,
- stalna kontrola i uzimanje uzoraka, te vršenje analize pitke vode iz piezometara, bunara i vodoopskrbne mreže,
- obavještanje građanstva o stanju i tijeku interventnih aktivnosti,
- pojačana dezinfekcija vode za piće,
- djelomično isključivanje javne vodoopskrbe,
- organizacija i provedba vodoopskrbe prema planu za vodoopskrbu u izvanrednim prilikama.

Ove mjere provode se u suglasnosti i na način utvrđen od nadležne vodopravne i sanitarne inspekcije, koja prema potrebi propisuje i druge mjere potrebne za sprečavanje i saniranje zagađenja.

7.5. DJELATNICI KOJI SUDJELUJU U PROVOĐENJU INTERVENTNIH MJERA

Popisi djelatnika koji sudjeluju u provođenju interventnih mjera nalazi se u prilogu 3 ovog plana. Ažuriranje i usklađivanje djelatnika u smislu ukupne popune vršiti će kadrovik poduzeća u suradnji s rukovoditeljem interventne ekipe.

7.6. STROJEVI I OPREMA

U provođenju interventnih mjera poduzeća "Vinkovački vodovod i kanalizacija" koristi se prvenstveno vlastitim strojevima i opremom, a prema mogućnostima i sredstvima drugih

poduzeća. Popis strojeva i opreme za provođenje interventnih mjera nalazi se u prilogu 4 ovog plana.

8. PROVOĐENJE INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJU NASTUPANJA NEPOVOLJNIH HIDROLOŠKIH PRILIKA

Mjere u slučaju nepovoljnih hidroloških prilika provode se kada kod reguliranih odnosno nereguliranih vodotoka, nivo vode padne ispod garantirane male vode. Odluka o nastupanju nepovoljnih hidroloških prilika donosi republički organ uprave nadležan za vodopravne poslove na prijedlog nadležnog vodoprivrednog poduzeća, te donosi potrebne interventne mjere.

Mjere se sastoje od:

- a) pojačane kontrole svih zagađivača sa ciljem maksimalno mogućeg smanjenja zagađenja kroz iskorištenje kapaciteta izgrađenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i optimalno vođenje tehnoloških procesa,
- b) dodatnih istražnih radova,
- c) ograničenja ispuštanja otpadnih voda i drugih zagađenja,
- d) ograničenje, ili potpunim prekidanjem vodoopskrbe potencijalnih najvećih zagađivača, odnosno u krajnjem slučaju potpunim prekidanjem vodoopskrbe svim korisnicima.

Pojačanu kontrolu, dodatne istražne radove, ograničenja ispuštanje zagađenih voda, ograničenje ili potpuno prekidanje vodoopskrbe određuje republički organ uprave nadležan za poslove vodnog gospodarstva.

9. PROVOĐENJE INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJU NASTUPANJA IZVANREDNIH PRILIKA

Pod izvanrednim prilikama podrazumijevaju se elementarne nepogode (poplave, potresi i uragani) i ratne prilike. U slučaju nastupanja izvanrednih prilika za provođenje interventnih mjera nadležan je Gradski stožer civilne zaštite koji postupa prema svojim planovima.

Nakon prestanka djelovanja izvanrednih prilika neophodno je provjeriti pogonsku funkcionalnost vodocrpilišta i vodoopskrbnog sustava, te izvršiti neophodne sanacije.

U ratnim uvjetima neophodno je zaštititi vodocrpilište i vodoopskrbni sustav i njegove objekte od svih oblika diverzija i sabotaza.

10. FINANCIRANJE PROVOĐENJE INTERVENTNIH MJERA

Troškove interventnih mjera nastalih zbog izvanrednog zagađenja snosi organizacija odnosno drugi počinitelj zbog čijeg je ponašanja došlo do zagađenja.

Ukoliko nije utvrđen počinitelj zagađenja troškovi interventnih mjera podmiruju se iz sredstava javnog vodoprivrednog poduzeća za vodno područje, ako se radi o zagađenju II stupnja, odnosno iz sredstava određenih planom za zaštitu voda o zagađenju I stupnja. Troškovi mjera od zagađenja voda koje imaju obilježja elementarne nepogode podmiruju se iz **Fonda solidarnosti u skladu sa Zakonom o elementarnim nepogodama.**

13. STUPANJE NA SNAGU I PRIMJENU OPERATIVNOG PLANA

Ovaj Operativni plan usvojen je 31.3. 2000. godine na 16. sjednici Nadzornog odbora Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije.

Ovaj Operativni plan ažuriran je u rujnu 2010. godine.

OPERATIVNI PLAN interventnih mjera stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik uprave:
Dražen Milinković, dipl.ing.

12. PRILOZI

1. Organizacija provođenja interventnih mjera
2. Vanjski sudionici
3. Unutarnja organizacija interventnih mjera
4. Oprema: za intervenciju
: za osobnu zaštitu
5. Plan opskrbe vodom u slučaju duljeg ispada javnog sustava

VANJSKI SUDIONICI

Prilog 2.

Za slučaj akcidenta ili havarija spremnika sa tekućim zagađivačem ili havarije motornog vozila za prijevoz kemijskih zagađivača, kao i zagađenja nastala poljoprivrednom djelatnošću (II stupanj ugroženosti), rukovoditelj PJ eksploatacija obavjesti će o tome direktora komunalnog poduzeća, Dražen Milinković, dipl.ing. a potom

- centar za obavještavanje tel.112
- Policijska uprava tel. 92
- Državnog sanitarnog i vodopravnog inspektora

DRŽAVNI SANITARNI INSPEKTOR

Radni dan: tel.032-348-142

DRŽAVNI VODOPRAVNI INSPEKTOR

Radni dan: tel. 032 -830-172

HRVATSKE VODE – ZA VODNO PODRUČJE SLIVA SAVE SLUŽBA ZA ZAŠTITU VODA

Radni dan: tel. 01-6307-333 Adresa: Ul.grada Vukovara 220 Zagreb

SLUŽBA ZA KORIŠTENJE VODA

Radni dan: tel. 01-6307-333 Adresa: Ul.grada Vukovara 220 Zagreb

OVLAŠTENI LABORATORIJ ZA ANALIZU – KONTROLU PITKE VODE DOM ZDRAVLJA OSIJEK

Radni dan: tel.031-225-300

Operativni plan – Distribucijsko područje Vinkovci

STRUČNO-TEHNIČKI DJELATNICI I OPREMA ZA
PROVOĐENJE INTERVENTNIH MJERA

Prilog 3.

DJELATNICI KOMUNALNOG PODUZEĆA
"Vinkovački vodovod i kanalizacija" d.o.o.

Direktor poduzeća Dražen Milinković, dipl.ing.

Radni dan: tel. 306-142 Adresa: Dragutina Žanića-Karle 47a

Organizacija i provođenje interventnih mjera – Rukovoditelj PJ održavanje vodovodne i
kanalizacijske mreže Željko Andričević, dipl.ing.

Radni dan: tel. 306-142 Adresa: Dragutina Žanića-Karle 47a Vinkovci

Obavještanje i informiranje nadležnih institucija – Rukovoditelj PJ eksploatacija
Ivan Katić Andričević, dipl.ing.

Radni dan: tel. 354-745 Adresa: Ulica Lipa bb Vinkovci

Rukovoditelj ekipe koja neposredno sudjeluje u provođenju interventnih mjera i njegovi
zamjenici Rukovoditelj ekipe Ivan Španić

Radni dan: tel. 306-142 Adresa: Dragutina Žanića-Karle 47a Vinkovci

Stručni radnik koji neposredno sudjeluje u provođenju interventnih mjera provođenju
interventnih mjera – Tehnolog Jozo Gavrić, dipl.ing.

Radni dan: tel. 354-745 Adresa: Ulica Lipa bb Vinkovci

Ekipa za provođenje mjera sprečavanja širenja zagađenja, interventnih mjera i interventnih opskrbu stanovništva

Redni broj	Ime i prezime	PJ	Radno mjesto	Tel.
1	Vlado Jankić	Održavanje	Voditelj održavanja precrpnih stanica	306-142
2	Dean Breški	Održavanje	Vozač cisterne	306-142
3	Đuro Lovaković	Održavanje	Vozač cisterne	306-142
4	Mario Medić	Održavanje	Vozač kamiona	306-142
5	Marko Petričević	Održavanje	Vozač kamiona	306-142
6	Slavko Santovac	Eksploatacije	Vozač kamiona	354-667
7	Josip Pinjušić	Eksploatacije	Vozač kamiona	354-667
8	Slavko Janjić	Izgradnja	Bagerist	306-142
9	Pavo Raguž	Izgradnja	Bagerist	306-142
10	Slavko Banožić	Eksploatacija	Električar	354-667
11	Anton Capan	Eksploatacija	Električar	354-667
12	Danijel Lucić	Održavanje	Električar	306-142
13	Ivica Đurković	Izgradnja	Vodoinstalater	306-142
14	Zvonko Mikić	Održavanje	Vodoinstalater	306-142
15	Rastko Runjajić	Eksploatacija	Vodoinstalater	354-677
16	Jure Brčina	Održavanje	Pomoćni radnik	306-142
17	Đuro Petričević	Održavanje	Pomoćni radnik	306-142
18	Dražen Mudri	Održavanje	Pomoćni radnik	306-142
19	Albert Lovač	Održavanje	Pomoćni radnik	306-144
20	Franjo Pranjić	Eksploatacija	Pomoćni radnik	354-677

**OPREMA, ALATI, STROJEVI I VOZILA ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA
ZAGAĐENJA I INTERVENCIJE**

STROJEVI, VOZILA I OPREMA

- specijalno vozilo – autocistrena	1 kom	lokacija Uprava
- specijalno vozilo – autodizalica	1 kom	lokacija Uprava
- Kombinirka	2 kom	lokacija Uprava
- Agregat	2 kom	lokacija Uprave
- Motorna crpka	1 kom	lokacija Uprava
- Elektromotorna crpka	1 kom	lokacija DC Kanovci
- Kompresor	1 kom	lokacija Uprave
- Kamionet	2 kom	lokacija Uprave, DC Kanovci
- Kontejneri	2 kom	lokacija Uprave, DC Kanovci
- Bačve limene	2 kom	lokacija Uprave
- Bačve PVC	10 kom	lokacija Uprave, DC Kanovci
- Kante razne	10 kom	lokacija Uprave, DC Kanovci

RUČNI ALATI

- Lopate	10 kom	lokacija Uprave, DC Kanovci
- Grablje	4 kom	lokacija Uprave, DC Kanovci
- Metle	6 kom	lokacija Uprave, DC Kanovci

MATERIJALI

- PVC vreće	10 kom	lokacija Uprave, DC Kanovci
- PVC folija	80m ² /kg	lokacija Uprave, DC Kanovci
- Pijesak	10 m ³	lokacija Uprave,
- Građa	1 m ³	lokacija Uprave,
– Fosna, daska	1 m ³	lokacija Uprave,

–

OSOBNJA OPREMA I OPREMA ZAŠTITE NA DIJELU DJELATNIKA ZA INTERVENCIJU

- Radno odijelo kom 10
- Kišno odijelo kom 4
- Rukavice zaštitne razne pari 10
- Čizme gumene kom 10
- Čizme ribarske kom 4
- Cipele terenske pari 10
- Maske zaštitne kom 10

Za otklanjanje havarije ili akcedenta koristi se i sva raspoloživa mehanizacija i svi stručni djelatnici Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, Grada i Županije.

O svim izvršenim i poduzetim radnjama redovito obavještavati sva nadležna tijela.

PLAN OPSKRBE VODOM U SLUČAJU VEĆEG AKCEDENTA ILI DULJEG PREKIDA JAVNE VODOOPSKRBE

Ovaj plan primjenjuje se u izvanrednim okolnostima dok se ne uspostavi redovito stanje javne vodoopkrbe.

Ua vrijeme trajanja sanacije akcedenta, na vodoopskrbnom sustavu interventnu opskrbu stanovništva pitkom vodom osigurati će se.

A- Crpljenjem vode na crpilištima "Pjeskana" smanjenim kapacitetom, u okviru postojećeg sustava.

B- Crpljenje vode iz postojećih alternativnih izvorišta za izvanrene prilike.

C- Zahvaćanjem i dobavom, transportom vode iz pričuvnog vodoopskrbnog sustava, na manjoj udaljenosti – do 10 km.

A- Dobava vode na vodocrpilištu vodovoda smanjenim kapacitetom

Podrazumijeva plan redukcije u potrošnji vode iz javnog vodoopskrbnog sustava ovisno o stupnju manjka vode u sustavu.

Za vrijeme prijevremenog smanjenja kapaciteta djelovanja vodoopskrbnog sustava Vinkovci, distribucija i isporuka vode će se vršiti prema slijedećem redu prvenstva:

- Stanovništvo – sanitarne potrebe u stanovanju
- Javne službe (školstvo, zdravstvo, vojarne, domovi za djecu i starije osobe) – sanitarne potrebe u poslovanju
- Prehrambena industrija i djelatnost (mljekare, pekare, klaonice) – tehnološke potrebe u poslovanju
- Ostali korisnicima

Pri tome se utvrđuju minimalne potrebe za vodom u izvanrednim prilikama za urbanizirana naselja kao:

- biološki minimum opskrbe pitkom vodom u količini od 15 l/stanovnik/dan- u trajanju do 30 dana
- minimum opskrbe pitkom vodom u količini od 30 l/stanovnik/dan-u trajanju od 60 do 90 dana

B- Crpljenje vode iz postojećih alternativnih izvorišta

Kada funkcionalnost crpilišta padne ispod kapaciteta koji osigurava minimum, interventno će se koristiti postojeći alternativni izvori vode za vodoopskrbu Vinkovaca i to:

- javni ili industrijski bušeni zdenci, na širem prostoru grada (lokacije "Borinci" i "Silos"), za opskrbu pojedinih industrijskih ili stambenih zona sanitarnom ili tehnološkom vodom, te njihovo privremeno priključenje u javni vodoopskrbni sustav, sa interventnom crpkom, uređajem za preradu vode i priključkom na vodoopskrbni sustav.

C- Zahvaćanje vode iz pričuvnog vodopskrbnog sustava

U slučaju da se crpilište zbog havarije, akcidenta ili zagađenja podzemnih voda mora isključiti iz vodoopskrbnog sustava, vodoopskrbu stanovništva treba osigurati iz pričuvnog sustava vodoopskrbe, što uključuje crpljenje vode za tehnološke potrebe na razini količina za biološki minimum osigurati cisternama za pitku vodu, dovozom.

- Spisak objekata pričuvnog sustava, tehničke karakteristike i način crpljenja vode, sastavni je dio Operativno plana iz izvanredne prilike.